



MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLINA

Stavební úřad

Břežánská 50/4, 418 31 Bílina, tel.: 417 810 811, fax: 417 810 881

Obecní úřad Světec

Čís. dopor. 22354/0584 6 CZ

Došlo: 4. 05. 2012

Č. j.: 000V/572/2012

Přítoky:

SPIS. ZN.: MUBI/10932/2012/328/Kou
Č. J.: MUBI 15901/2012
VYŘIZUJE: Ing. Jitka Koubková
TEL.: 417 810 883
E-MAIL: koubkova@bilina.cz

Karel Hütter
V. Soboty 1069, 419 01 Duchcov
Miloš Miloševič
Štrbice 54, 415 01 Teplice

DATUM: V Bílině, dne 03. 05. 2012

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu v Bílině, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 26. 03. 2012 podali

Karel Hütter, nar. 14. 5. 1962, V. Soboty 1069, 419 01 Duchcov,
Miloš Miloševič, nar. 6. 11. 1979, Štrbice 54, 415 01 Teplice

(dále jen "žadatelé"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

„Štrbice – prodloužení vodovodu a přípojky na p. p. č. 82/10, 82/11, 82/12, 82/13 a 432/1 v k. ú. Štrbice“ (dále jen "stavba").

Druh a účel umísťované stavby:

- projektová dokumentace řeší provedení samostatných vodovodních přípojek na pozemky určené k výstavbě RD na p. p. č. 82/10, 82/11 a 82/12 v k. ú. Štrbice. K tomuto samostatnému napojení je nutné vybudovat nezbytné prodloužení stávajícího vodovodního řadu, ze kterého budou navržené vodovodní přípojky individuálně napojeny. Prodloužení vodovodu je navrženo z HDPE 90/8.2 mm v celkové délce 69 m. Napojení bude na stávající vodovodní řad LT 80. Navržený vodovodní řad je z části situovaný v krajnici komunikace Štrbice - Kostomlaty a z větší části v obslužné komunikaci k RD. Zde bude za poslední domovní přípojkou zakončen zemním hydrantem DN 80 mm s možností odkalení potrubí. Jednotlivé vodovodní přípojky, větev 1-1, 1-2 a 1-3 budou v délce 3,5 m a jsou navrženy z HDPE 32/2.9 mm, napojeny budou na navržený vodovodní řad navrtávkou.