

**MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLINA****Stavební úřad****Břežánská 50/4, 418 31 Bílina, tel.: 417 810 811, fax: 417 810 881**

Č. j.: MUBI/37086-1/2011/328/Je
 Vyřizuje: Jedlička Oldřich, DiS.
 email: jedlickao@bilina.cz, tel.: 417 810 882

V Bílině, dne 4. 1. 2012

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, IČ: 247 29 035**ROZHODNUTÍ**

Městský úřad Bílina, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v územním řízení přezkoumal žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby: „Nové kabelové vedení NN k 2RD na poz. parc. č. 82/11 a 82/12, k. ú. Štrbice“; „Kabel NN bude umístěn na části poz. parc. č. 39/20, 82/13, 82/6 432/1, vše k. ú. Štrbice“, kterou dne 21. 11. 2011 podala společnost ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, IČ: 247 29 035, která je dále zastoupená na základě plné moci společností MARTIA a. s., se sídlem Mezní 2854/4, 400 11 Ústí nad L., IČ: 250 06 754, zast.: Lukáš Nevečeřal (dále jen "stavebník") a na základě tohoto přezkoumání :

I. Vydává podle § 79 a § 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb. , o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

na stavbu :

**„Nové kabelové vedení NN k 2RD na poz. parc. č. 82/11 a 82/12, k. ú. Štrbice“
 „Kabel NN bude umístěn na části poz. parc. č. 39/20, 82/13, 82/6 432/1, vše k. ú. Štrbice,,**

Popis stavby: Jedná se o připojení nové lokality elektrickou energií pro výstavbu dvou rodinných domů v obci Štrbice. Bude položeno nové kabelové vedení NN. Stávající kabel AYKY 3x240+120mm² bude odkopán, naspojován a prodloužen kabelem NN shodného průřezu. Nově vzniklá kabelová smyčka překoná místní komunikaci řízeným protlakem, kde bude ukončena v nové rozpojovací skříně SR602. Z nové rozpojovací skříně povede kabel NN AYKY 3x120+70mm² ukončený v nové přípojné skříně umístěné na rozhraní parcel. Před přípojnou skříní budou uloženy dvě chráničky z důvodu předpokladu další výstavby. Nové jistící skříně budou umístěny na hranici pozemků pro budoucí rodinné domy v místech plánovaného oplocení. Podél pozemků budoucích RD a v místech křížení kabelu s komunikací nebo ve vodovodním potrubí budou projektované kabely umístěny v chráničce. Smyčkové jistící skříně budou umístěny v plastových pilířích, případně ve zděném oplocení. Rozpojovací jistící skříně, kabely a kabelové trasy budou umístěny dle projektové dokumentace zak. číslo ZOO11144 zpracované společností MARTIA, a. s., 9/2011, kterou zpracoval Tomáš Maux.

II. Stanoví podmínky pro umístění a stavby provedení stavby:

1. Stavba bude umístěna na části pozemku **parc. č. 39/20, 82/13, 82/6 432/1, 82/11 a 82/12, vše k. ú. Štrbice.**
2. Stavba bude provedena podle **projektové dokumentace zak. číslo ZOO11144 zpracované společností MARTIA, a. s., 9/2011, kterou zpracoval Tomáš Maux a následně ověřil a svým razítkem potvrdil Gustav Hošťálek – ČKAIT 030 1 088** ověřené ve stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.