



MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLINA

Stavební úřad

Břežánská 50/4, 418 31 Bílina, tel.: 417 810 811, fax: 417 810 881

SPIS. ZN.: MUBI/28016/2012/330/Ku
Č. J.: MUBI/34818/2012
VYŘIZUJE: Josef Kulháněk
TEL.: 417 810 886
EMAIL: kulhanek@bilina.cz

v Bílině dne 11. 10. 2012

Obecní úřad Světec	
Čís. dopor.	RR 639995 15 4 C2
Došlo:	19. 10. 2012
Č. j.:	DU.P.V.1464/2012
Přílohy:	

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu v Bílině, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 84 až 91 a § 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou dne 10. 08. 2012 podala společnost

ČEZ, a. s., IČO 45274649, Duhová 1444, Praha, 14000

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

A) vydává

I. podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby,

II. podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu,

stavební povolení

na stavbu:

"Připojení stávající horkovodní sítě na soustavu centrálního zásobování teplem Ledvice"

(dále jen "stavba") na pozemcích **parc. č. 198/24, 198/90, 271, 272/2 a 273/1 v katastrálním území Chudeřice u Bíliny** a na pozemcích **parc. č. 186/1, 186/2, 186/13, 186/14, 196/43, 196/44 a 211/9 v katastrálním území Chotějovice**.

Stavba obsahuje:

Záměrem stavebníka je stavba nové horkovodní přípojky pro zásobování teplem města Ledvice. Nová přípojka bude vedena ve stávajícím průchozím kolektoru, který je umístěn pod výše uvedenými pozemky. Nový horkovodní rozvod DN100 z ocelových trubek bude napojen na stávající horkovod DN200 v místě výstupu stávajícího horkovodu z kolektoru (parc. č. 198/24 k. ú. Chudeřice u Bíliny) a ukončen bude na hranici kolektoru, kde bude potrubí po rozšíření na DN250 napojeno na horkovod pro zásobování města Ledvice (parc. č. 196/44 k. ú. Chotějovice). Potrubí s přívodní a potrubí s vratnou vodou budou umístěna vedle sebe pod stropem kolektoru na upravených stávajících i