

- 12) Napojení vodovodních přípojek požadujeme v provedení – navrtávací uzavírací pas HACOM 100/1^{1/4}, šoupátko ISO 1" pro domovní přípojky č. 2800, teleskopická zemní zákopová souprava včetně poklopu.
 - 13) Vodovodní armatury budou označeny dle ČSN 755 025.
 - 14) Kontrolu celistvosti vodiče požadujeme provést našimi pracovníky a to na objednávku na tel: 840 111 111 nebo e-mailem na Info@scvk.cz. Vodič bude položen i na potrubí vodovodní přípojky pro p.p.č. 477.
 - 15) Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.
 - 16) Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společnosti před dalším postupem prací.
 - 17) V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné jednání o způsobu ochrany zařízení nebo o jeho eventuální přeložce nebo zrušení.
 - 18) Před zahájením správního řízení o uvedení stavby do provozu požadujeme přizvat k závěrečné kontrole provedení díla a úplnosti požadovaných dokladů uvedených v příloze č. 1 tohoto stanoviska.
 - 19) Před zahájením správního řízení o uvedení stavby do provozu předloží žadatel již stanovisko SVS a.s. v dané věci, na jehož základě a po splnění všech dalších podmínek bude uzavřena kupní smlouva nebo v případě, že žadatel neplánuje převod do majetku SVS a.s. nebo nesplní stanovené podmínky, bude uzavřena dohoda vlastníků související VH infrastruktury. Pro uzavření dohody vlastníků je nezbytné stavbu zkolaudovat včetně měrného objektu.
Budoucí převzetí této stavby do majetku SVS a.s. bylo projednáno v majetkové komisi SVS a.s. dne 24.10.2013 pod č.j.: 160/2013 s doporučením schválit převzetí stavby. V majetkové komisi SVS a.s. byla odsouhlasena změna materiálu potrubí splaškové kanalizace na PP plnostěnný SN 10 odpovídající technickým standardům SVS a.s..
8. Při provádění stavby budou dodrženy povinnosti a požadavky dotčených orgánů:
- Městský úřad Bílina, odbor životního prostředí**, pod č.j.: OŽP/28367/V-118/2013 z 02.10.2013:
- Odpadové hospodářství
S odpadem vzniklým při stavbě bude nakládáno v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, a vyhlášky MŽP č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Stavebník předloží při kolaudaci doklady o zneškodnění odpadu vzniklého stavební činností na zařízeních k tomu určených.
- Ochrana přírody a krajiny
Orgán ochrany přírody nemá námitky proti realizaci uvedené stavby, pokud při ní nedojde ke střetu se zájmy ochrany přírody z hlediska zákona č. 114/1992 Sb..
Při stavbě se musí dodržovat potřebná ochranná opatření dle ČSN DIN 18 920, aby nedošlo v místech, kde stavba bude prováděna, k poškození nebo zničení nadzemních či podzemních částí stávající vegetace.
Státní správa lesů – není dotčeným orgánem, stavba je umístěna mimo PUPFL