

Č.j.: VÝST-10911/10 -10911/2010/Sy

Rychnov nad Kněžnou, dne 30. června 2010

Vyřizuje: František Sýkora

e-mail: Frantisek.Sykora@rychnov-city.cz

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Dne 21. 4. 2010 podala společnost ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 2, zast. Ing. Milanem Soukupem, Jeremiášova č.p.870, Praha 5, 155 43 Praha žádost o vydání územního rozhodnutí

o změně stavby: **"Rychnov nad Kněžnou - Týniště nad Orlicí, vedení 110 kV"** na pozemku: parcela číslo dle KN 5129; 5128; 5138; 5137; 5136; 5135; 5134; 5133; 5132; 5131; 5130; 1771/1 v k.ú. Rychnov nad Kněžnou, pozemková parcela číslo dle KN 3492; 3468; 3466; 3417; 3630; 3631; 3368; 3298; 3259; 3201; 3653; 3148; 3107; 3254/1; 3147; 3082; 3083; 3015; 3039; 3011; 3010; 3002; 3019; 3009; 3647; 3047; 3035; 3034; 3063; 3001; 749/1; 382/1; 383; 366; 375; 362; 364; 365/3; 360; 3325; 3326; 3350; 3391; 3445; 3476; 3477; 3496/1 v k.ú. Lipovka u RK, dle KN 3067; 3062; 3073 v k.ú. Slemeno u RK, dle KN 3308; 3301; 3302; 3212; 3263; 3292; 3427; 3188; 3299; 3274; 3284; 3295; 3279; 3271; 3445/1; 3319; 3313; 3334; 3309; 3298; 3280; 3297; 3318; 3315; 406; 405; 3324; 3340; 3378; 3345; 3446; 3276; 3330; 3362; 498; 500; 3363; 3272; 3372 v k.ú. Libel, dle KN 238; 918/8; 323; 324; 211; 202; 326; 200/1; 200/4; 200/3; 328; dle PK 232; 233; 214; 212; 210/1; 209; 206 v k.ú. Hřibiny, dle KN 918/8; 710/1; 706/2; 697; 1338; 627/7; 1244; 1310/1, dle PK 707; 706/1; 703; 695; 694; 700/1; 693/1; 692; 677; 678/2; 678/1; 679; 1250; 625; 627/1; 628/1; 633/1; 631; 517/14; 517/10; 517/8; 1238; 517/9; 520/5; 590/3; 484/9; 590/13; 590/1; 540; 535/5; 527; 528/1; 526; 529/2; 440; 1230/1; 442/2; 442/3; 442/4; 446; 447; 451; 465; 452; 453; 454; 455; 456; 398; 399/1; 404/2; 404/1; 406/1; 405 v k.ú. Častolovice, dle KN 912; 889/1; 890/3; 891/1; 871/3; 871/2; 864; 913 v k.ú. Olešnice u RK, dle KN 1182; 1121; 1181; 516/1; 1125/1; 1052/2; 595/3; 595/5; 595/6; 1051; 5; 2/1; 1/2; 1/1; 2/3; 606; 1133; 610/1; 623, dle PK 464/1; 464/2; 465; 471; 512; 506; 505; 504; 1125/2; 523; 522/1; 526/2; 526/1; 525; 1056/2; 579/1; 579/2; 580; 612/1; 612/2; 612/3; 612/4; 612/5; 612/6; 612/7; 612/8; 612/9; 612/10; 1178/1; 613/1; 613/2; 613/3; 613/4; 613/5; 613/6; 613/7; 613/8; 614; 623; 629; 630/1; 631; 634; 471; 506; 526/2 v k.ú. Čestice u Častolovic, dle KN 692/12; 692/1; 694/28; 704/13; 706/3; 719/1; 719/10; 916/12; 1010/4; 1318/1; 1016; 1013/22; 1317 dle PK 1209; 565/1; 563/1; 563/2; 568; 582/3; 582/1; 584/1; 1217; 594; 1224; 600; 613; 1229; 614; 621/1; 647; 646; 645; 1230; 642; 640; 667/1; 669/1; 669/4; 669/5; 669/3; 1233; 719; 720/3; 1239/1; 726; 737; 736; 745; 1243/1; 770; 1246; 774/1; 789; 1249/1; 844; 865; 1256; 871; 884; 886; 1257; 918; 1260; 917; 950; 1265; 952; 962/1; 1268; 964; 989/1; 989/3; 990/1; 1199/3; 1018/1; 1007; 1010/3; 1010/1; 1011; 1013/19; 1013/18; 1013/17; 1013/16; 1013/14; 1013/15; 1013/12; 1013/11; 1013/10; 1013/17; 1013/14 v k.ú. Lípa nad Orlicí, dle KN 1446/2; 1569 v k.ú. Týniště nad Orlicí.

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. f zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), posoudil žádost podle § 76 a dále podle § 81 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení a provedeného místního šetření vydává podle § 92, odst. 1 stavebního zákona a § 4 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, v platném znění

rozhodnutí o změně stavby

"Rychnov nad Kněžnou - Týniště nad Orlicí, vedení 110 kV" na pozemku: parcela číslo dle KN 5129; 5128; 5138; 5137; 5136; 5135; 5134; 5133; 5132; 5131; 5130; 1771/1 v k.ú. Rychnov nad Kněžnou, pozemková parcela číslo dle KN 3492; 3468; 3466; 3417; 3630; 3631; 3368; 3298; 3259; 3201; 3653; 3148; 3107; 3254/1; 3147; 3082; 3083; 3015; 3039; 3011; 3010; 3002; 3019; 3009; 3647; 3047; 3035; 3034; 3063; 3001; 749/1; 382/1; 383; 366; 375; 362; 364; 365/3; 360; 3325; 3326; 3350; 3391; 3445; 3476; 3477; 3496/1 v k.ú. Lipovka u RK, dle KN 3067; 3062; 3073 v k.ú. Slemeno u RK, dle KN 3308; 3301; 3302; 3212; 3263; 3292; 3427; 3188; 3299; 3274; 3284; 3295; 3279; 3271; 3445/1; 3319; 3313; 3334; 3309; 3298; 3280; 3297; 3318; 3315; 406; 405; 3324; 3340; 3378; 3345; 3446; 3276; 3330; 3362; 498; 500; 3363; 3272; 3372 v k.ú. Libel, dle KN 238; 918/8; 323; 324; 211; 202; 326; 200/1; 200/4; 200/3; 328; dle PK 232; 233; 214; 212; 210/1; 209; 206 v k.ú. Hřibiny, dle KN 918/8; 710/1; 706/2; 697; 1338; 627/7; 1244; 1310/1, dle PK 707; 706/1; 703; 695; 694; 700/1; 693/1; 692; 677; 678/2; 678/1; 679; 1250; 625; 627/1; 628/1; 633/1; 631; 517/14; 517/10; 517/8; 1238; 517/9; 520/5; 590/3; 484/9; 590/13; 590/1; 540; 535/5; 527; 528/1; 526; 529/2; 440; 1230/1; 442/2; 442/3; 442/4; 446; 447; 451; 465; 452; 453; 454; 455; 456; 398; 399/1; 404/2; 404/1; 406/1; 405 v k.ú. Častolovice, dle KN 912; 889/1; 890/3; 891/1; 871/3; 871/2; 864; 913 v k.ú. Olešnice u RK, dle KN 1182; 1121; 1181; 516/1; 1125/1; 1052/2; 595/3; 595/5; 595/6; 1051; 5; 2/1; 1/2; 1/1; 2/3; 606; 1133; 610/1; 623, dle PK 464/1; 464/2; 465; 471; 512; 506; 505; 504; 1125/2; 523; 522/1; 526/2; 526/1; 525; 1056/2; 579/1; 579/2; 580; 612/1; 612/2; 612/3; 612/4; 612/5; 612/6; 612/7; 612/8; 612/9; 612/10; 1178/1; 613/1; 613/2; 613/3; 613/4; 613/5; 613/6; 613/7; 613/8; 614; 623; 629; 630/1; 631; 634; 471; 506; 526/2 v k.ú. Čestice u Častolovic, dle KN 692/12; 692/1; 694/28; 704/13; 706/3; 719/1; 719/10; 916/12; 1010/4; 1318/1; 1016; 1013/22; 1317 dle PK 1209; 565/1; 563/1; 563/2; 568; 582/3; 582/1; 584/1; 1217; 594; 1224; 600; 613; 1229; 614; 621/1; 647; 646; 645; 1230; 642; 640; 667/1; 669/1; 669/4; 669/5; 669/3; 1233; 719/1; 720/3; 1239/1; 726; 737; 736; 745; 1243/1; 770; 1246; 774/1; 789; 1249/1; 844; 865; 1256; 871; 884; 886; 1257; 918; 1260; 917; 950; 1265; 952; 962/1; 1268; 964; 989/1; 989/3; 990/1; 1199/3; 1018/1; 1007; 1010/3; 1010/1; 1011; 1013/19; 1013/18; 1013/17; 1013/16; 1013/14; 1013/15; 1013/12; 1013/11; 1013/10; 1013/17; 1013/14 v k.ú. Lípa nad Orlicí, dle KN 1446/2; 1569 v k.ú. Týniště nad Orlicí.

Stavba obsahuje:

Obnova stávajícího nadzemního vedení 110 kV na stožárových konstrukcích při zachování trasy.

Pro změnu stavby a projektovou přípravu změny stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna na pozemku parcela číslo dle KN 5129; 5128; 5138; 5137; 5136; 5135; 5134; 5133; 5132; 5131; 5130; 1771/1 v k.ú. Rychnov nad Kněžnou, pozemková parcela číslo dle KN 3492; 3468; 3466; 3417; 3630; 3631; 3368; 3298; 3259; 3201; 3653; 3148; 3107; 3254/1; 3147; 3082; 3083; 3015; 3039; 3011; 3010; 3002; 3019; 3009; 3647; 3047; 3035; 3034;

3063; 3001; 749/1; 382/1; 383; 366; 375; 362; 364; 365/3; 360; 3325; 3326; 3350; 3391; 3445; 3476; 3477; 3496/1 v k.ú. Lipovka u RK, dle KN 3067; 3062; 3073 v k.ú. Slemeno u RK, dle KN 3308; 3301; 3302; 3212; 3263; 3292; 3427; 3188; 3299; 3274; 3284; 3295; 3279; 3271; 3445/1; 3319; 3313; 3334; 3309; 3298; 3280; 3297; 3318; 3315; 406; 405; 3324; 3340; 3378; 3345; 3446; 3276; 3330; 3362; 498; 500; 3363; 3272; 3372 v k.ú. Libel, dle KN 238; 918/8; 323; 324; 211; 202; 326; 200/1; 200/4; 200/3; 328; dle PK 232; 233; 214; 212; 210/1; 209; 206 v k.ú. Hřibiny, dle KN 918/8; 710/1; 706/2; 697; 1338; 627/7; 1244; 1310/1, dle PK 707; 706/1; 703; 695; 694; 700/1; 693/1; 692; 677; 678/2; 678/1; 679; 1250; 625; 627/1; 628/1; 633/1; 631; 517/14; 517/10; 517/8; 1238; 517/9; 520/5; 590/3; 484/9; 590/13; 590/1; 540; 535/5; 527; 528/1; 526; 529/2; 440; 1230/1; 442/2; 442/3; 442/4; 446; 447; 451; 465; 452; 453; 454; 455; 456; 398; 399/1; 404/2; 404/1; 406/1; 405 v k.ú. Častolovice, dle KN 912; 889/1; 890/3; 891/1; 871/3; 871/2; 864; 913 v k.ú. Olešnice u RK, dle KN 1182; 1121; 1181; 516/1; 1125/1; 1052/2; 595/3; 595/5; 595/6; 1051; 5; 2/1; 1/2; 1/1; 2/3; 606; 1133; 610/1; 623, dle PK 464/1; 464/2; 465; 471; 512; 506; 505; 504; 1125/2; 523; 522/1; 526/2; 526/1; 525; 1056/2; 579/1; 579/2; 580; 612/1; 612/2; 612/3; 612/4; 612/5; 612/6; 612/7; 612/8; 612/9; 612/10; 1178/1; 613/1; 613/2; 613/3; 613/4; 613/5; 613/6; 613/7; 613/8; 614; 623; 629; 630/1; 631; 634; 471; 506; 526/2 v k.ú. Čestice u Častolovic, dle KN 692/12; 692/1; 694/28; 704/13; 706/3; 719/1; 719/10; 916/12; 1010/4; 1318/1; 1016; 1013/22; 1317 dle PK 1209; 565/1; 563/1; 563/2; 568; 582/3; 582/1; 584/1; 1217; 594; 1224; 600; 613; 1229; 614; 621/1; 647; 646; 645; 1230; 642; 640; 667/1; 669/1; 669/4; 669/5; 669/3; 1233; 719/1; 720/3; 1239/1; 726; 737; 736; 745; 1243/1; 770; 1246; 774/1; 789; 1249/1; 844; 865; 1256; 871; 884; 886; 1257; 918; 1260; 917; 950; 1265; 952; 962/1; 1268; 964; 989/1; 989/3; 990/1; 1199/3; 1018/1; 1007; 1010/3; 1010/1; 1011; 1013/19; 1013/18; 1013/17; 1013/16; 1013/14; 1013/15; 1013/12; 1013/11; 1013/10; 1013/17; 1013/14 v k.ú. Lípa nad Orlicí, dle KN 1446/2; 1569 v k.ú. Týniště nad Orlicí., jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1: 10 000, který je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

2. Stavební úřad v souladu s § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., určuje stavební pozemek na částech pozemků parcela číslo dle KN 5129; 5128; 5138; 5137; 5136; 5135; 5134; 5133; 5132; 5131; 5130; 1771/1 v k.ú. Rychnov nad Kněžnou, pozemková parcela číslo dle KN 3492; 3468; 3466; 3417; 3630; 3631; 3368; 3298; 3259; 3201; 3653; 3148; 3107; 3254/1; 3147; 3082; 3083; 3015; 3039; 3011; 3010; 3002; 3019; 3009; 3647; 3047; 3035; 3034; 3063; 3001; 749/1; 382/1; 383; 366; 375; 362; 364; 365/3; 360; 3325; 3326; 3350; 3391; 3445; 3476; 3477; 3496/1 v k.ú. Lipovka u RK, dle KN 3067; 3062; 3073 v k.ú. Slemeno u RK, dle KN 3308; 3301; 3302; 3212; 3263; 3292; 3427; 3188; 3299; 3274; 3284; 3295; 3279; 3271; 3445/1; 3319; 3313; 3334; 3309; 3298; 3280; 3297; 3318; 3315; 406; 405; 3324; 3340; 3378; 3345; 3446; 3276; 3330; 3362; 498; 500; 3363; 3272; 3372 v k.ú. Libel, dle KN 238; 918/8; 323; 324; 211; 202; 326; 200/1; 200/4; 200/3; 328; dle PK 232; 233; 214; 212; 210/1; 209; 206 v k.ú. Hřibiny, dle KN 918/8; 710/1; 706/2; 697; 1338; 627/7; 1244; 1310/1, dle PK 707; 706/1; 703; 695; 694; 700/1; 693/1; 692; 677; 678/2; 678/1; 679; 1250; 625; 627/1; 628/1; 633/1; 631; 517/14; 517/10; 517/8; 1238; 517/9; 520/5; 590/3; 484/9; 590/13; 590/1; 540; 535/5; 527; 528/1; 526; 529/2; 440; 1230/1; 442/2; 442/3; 442/4; 446; 447; 451; 465; 452; 453; 454; 455; 456; 398; 399/1; 404/2; 404/1; 406/1; 405 v k.ú. Častolovice, dle KN 912; 889/1; 890/3; 891/1; 871/3; 871/2; 864; 913 v k.ú. Olešnice u RK, dle KN 1182; 1121; 1181; 516/1; 1125/1; 1052/2; 595/3; 595/5; 595/6; 1051; 5; 2/1; 1/2; 1/1; 2/3; 606; 1133; 610/1; 623, dle PK 464/1; 464/2; 465; 471; 512; 506; 505; 504; 1125/2; 523; 522/1; 526/2; 526/1; 525; 1056/2; 579/1; 579/2; 580; 612/1; 612/2; 612/3; 612/4; 612/5; 612/6; 612/7; 612/8; 612/9; 612/10; 1178/1; 613/1; 613/2; 613/3; 613/4; 613/5; 613/6; 613/7; 613/8; 614; 623; 629; 630/1; 631; 634; 471; 506; 526/2 v k.ú. Čestice u Častolovic, dle KN 692/12; 692/1; 694/28; 704/13; 706/3; 719/1; 719/10; 916/12; 1010/4; 1318/1; 1016; 1013/22; 1317 dle PK 1209; 565/1; 563/1; 563/2; 568; 582/3; 582/1; 584/1; 1217; 594; 1224; 600; 613; 1229; 614; 621/1; 647; 646; 645; 1230; 642; 640; 667/1; 669/1; 669/4; 669/5; 669/3; 1233; 719/1; 720/3; 1239/1; 726; 737; 736; 745; 1243/1; 770; 1246; 774/1; 789; 1249/1; 844;

865; 1256; 871; 884; 886; 1257; 918; 1260; 917; 950; 1265; 952; 962/1; 1268; 964; 989/1; 989/3; 990/1; 1199/3; 1018/1; 1007; 1010/3; 1010/1; 1011; 1013/19; 1013/18; 1013/17; 1013/16; 1013/14; 1013/15; 1013/12; 1013/11; 1013/10; 1013/17; 1013/14 v k.ú. Lípa nad Orlicí, dle KN 1446/2; 1569 v k.ú. Týniště nad Orlicí.

3. Obnovovaný úsek vedení 110 kV bude mezi stožárem č. 103 (dnes 55A) poblíž transformovny Týniště nad orlicí (poslední úsek vedení do TR Týniště byl již rekonstruován) a transformovnou Rychnov nad Kněžnou. Stavba nevyžaduje napojení na veřejnou dopravní infrastrukturu.
4. Celková délka obnovovaného vedení 110 kV bude 15 106,3 m, celkový počet obnovovaných stožárů bude 55 ks, z toho 44 ks nosných, 11 ks výztužných. Lomové stožáry budou umístěny do stejných míst tak, aby zůstalo zachováno umístění osy vedení. V přímých úsecích dojde u 37 ks nosných stožárů k mírnému posunu umístění stožárových míst tak, aby se daly s předstihem zabetonovat nové základy stožárů a tím zkrátit nutnou odstávku tohoto vytížení vedení.
5. Investor si zajistí pro zpracování PD vytyčení podzemních vedení přímo v terénu a dodrží podmínky správců jednotlivých sítí.
6. Městský úřad Rychnov n.Kn., odbor životního prostředí: požadujeme oznámit termín zahájení stavby a dodavatele stavby, včetně tel. kontaktů na zodpovědné osoby.
7. Městský úřad Kostelec nad Orlicí, odbor školství, kultury a tělovýchovy č.j. OŠKT 517/2009-20835/09-klec ze dne 9. 10. 2009:

Oznámit přípravu akce subjektu, který má oprávnění provádět archeologické práce dle zákona č. 20/1987 Sb., odst. 2 § 22 (to znamená archeologickému pracovišti, např.: Okresní muzeum Orlických hor, Jiráskova 2, 516 01 Rychnov n. Kn.)

Zde sdělit termín zahájení stavby a ohlásit započetí zemních prací, či výkopových prací cca 3 týdny před termínem.

Umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu, či dozoru při provádění zemních a výkopových prací. Na tyto archeologické práce dle zákona č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších zákonných úprav a doplňků, bude uzavřena smlouva o provedení archeologických zásahů.

Národnímu památkovému ústavu – územnímu odbornému pracovišti v Josefově, Okružní 418, 551 02 Jaroměř-Josefov bude investorem předána situace s vyznačením zástavby (v měřítku 1:1000, 1:2880) a bude rovněž oznámen předběžný termín realizace zemních prací. Všechna práva a povinnosti v souvislosti s archeologickými pracemi přebírá organizace, se kterou bude uzavřena smlouva o jeho provedení.

Hlásit náhodné archeologické nálezy v průběhu stavby příslušnému archeologickému pracovišti, popřípadě orgánům státní památkové péče – odboru školství, kultury a tělovýchovy MÚ Kostelec nad Orlicí, či Národnímu památkovému ústavu v Josefově. Nález i naleziště musí poté zůstat podle § 23, odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších zákonných úprav a doplňků, beze změny až do jeho ohledání a zdokumentování pracovníkem odborného archeologického pracoviště.

8. Městský úřad Rychnov n.Kn., odbor životního prostředí č.j. ŽP-27572/09-67/2009-Zs ze dne 22. 10. 2009

Z hlediska ochrany přírody a krajiny stanovujeme tuto podmínku: dle ust. § 8 zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, oznámit rozsah kácení volně rostoucí zeleně, která bude stavbou dotčena. Rozsah kácení a způsob zpracování dřevní hmoty je nutné v dostatečně dlouhé době s orgánem ochrany přírody projednat.

9. Městský úřad Rychnov n.Kn., odbor dopravy a silničního hospodářství č.j. ODSH/25500/09-2000/09/No ze dne 5. 10. 2009
 - umístění podpěrných bodů bude provedeno mimo silniční pozemky všech křížených komunikací

při křížení komunikací závěsným kabelem je třeba postupovat dle ČSN pro tuto pozemní komunikaci

pro přechodnou úpravu dopravního značení pro práce prováděné ze silničního pozemku při omezení dopravy, je nutné požádat o předchozí souhlas příslušného orgánu Policie ČR OŘ-DI Rychnov nad Kněžnou a dále příslušný silniční správní úřad požádat o vydání Stanovení dopravního značení ve smyslu § 77 zák. č. 361/2000 Sb. O provozu na PK, ve znění pozdějších předpisů

10. Městský úřad Kostelec nad Orlicí, odbor životního prostředí č.j. ŽP 6786/2009-22459/09-Z ze dne 14. 12. 2009:

Případné odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační sítě je nutné podle § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, oznámit písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody na Městském úřadu v Kostelci nad Orlicí, odbor ŽP.

11. Krajské ředitelství policie Východočeského kraje, Územní odbor vnější služby, dopravní inspektorát v Rychnově nad Kněžnou, č.j.: KRPH-226-158/ČJ-2009-050707 ze dne 29. 9. 2009
zajistit po dobu prací bezpečnost silničního provozu dle Zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích v platném znění a vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,

dodržet podmínky správců dotčených komunikací a příslušného silničního správního úřadu, zavěšený kabel nesmí zasahovat do průjezdního profilu a nutno zachovat průjezdnou výšku min. 6 metrů,

veškeré výkopy provádět mimo silniční těleso, řádně je zabezpečit proti případným pádům chodců nebo vozidel a za snížené viditelnosti osvětlit, výkopy v chodnících nebo krajnicích silnic také opatřit zábranami,

stavební materiál a výkopek neukládat na silniční těleso, případné znečištění vozovky neprodleně odstranit a vozovku uvést do původního stavu,

v silničním tělese nezřizovat žádné pevné překážky ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, při stavbě objektů zachovat volné rozhledy v křižovatkách a napojeních dle ČSN 736102, pevné objekty jako jsou opěrné sloupky umístit mimo silniční pozemek až za příkop nebo zajistit ochranným svodidlem,

v případě zásahu do průjezdního profilu komunikací nebo při omezení dopravy požádat příslušný silniční správní úřad o stanovení dopravního značení s uvedením charakteru a popisu prací, druhu omezení silničního provozu, návrhem dopravních opatření, termínem a harmonogramem prací, dodavatelem prací apod.

12. Povodí Labe, státní podnik, Václav Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové č.j.: PVZ/09/27437/Hv/0 ze dne 21. 10. 2009:

- křížení navrženého nadzemního vedení s vodními toky Alba a Bělá musí být provedeno v souladu s ČSN 752130 „Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními“,
- při demontáži a následné výstavbě nadzemního vedení nesmí dojít k poškození stávajících břehových porostů,
- požadujeme umístění sloupů č. 114, 116 a 134 min. 8 m za břehovou hranu vodních toků

13. Česká republika – Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice se sídlem Teplého 1899, 530 02 Pardubice, č.j.: 6308/04092-ÚP/2009-1420 ze dne 14. 10. 2009

V místě křížení vedení 110 kV se silnicí I/14 a silnicí I/11 bude provedeno denní výstražné překážkové značení.

Podpěrné stožáry č. 155, 156, 108 a 109 budou ve smyslu předpisu Ministerstva dopravy L-14 „Letiště“ opatřeny denním výstražným překážkovým značením.

Na nejvyšším vodiči mezi podpěrnými stožáry nejbližše vozovce budou umístěny červené nebo červenobílé koule.

14. ČEPS, a.s., Elektrárnská 774/2, 101 52 Praha 10 č.j.:2083/16100/5.10.2009/Sv

Před zahájením prací musí zaměstnanec pověřený provádějíci organizací prokazatelně seznámit své zaměstnance o ustanoveních zákona č. 158/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb. a normou ČSN EN 501 10-1.

- EI. vedení je možno křížovat obslužnou či příjezdní komunikací při dodržení podmínek ČSN EN 50341-1 a ČSN EN 50341-3-19.
- Stávající vedení je nutno respektovat ve smyslu zákona č.158/2009 Sb., kterým se mění zákon Č. 458/2000 Sb., zejména pokud se týká zákazu odstřelu a zákazu hromadění materiálu a zeminy v ochranném pásmu vedení.
- Činnost osob a mechanismů v ochranném pásmu el. vedení 400 kV, které je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vzdálenosti 25 m od krajních vodičů (u vedení 220 kV ve vzdálenosti 20 m od krajních vodičů), bude při výstavbě i budoucím provozu prováděna v souladu ČSN EN 501 10-1.
- V ochranném pásmu el. vedení je zakázáno:
 - zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby, či umísťovat konstrukce a jiná
 - podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce, zejména zřizovat skládky
 - materiálu a zeminy, používat mechanismů s lanovým pohonem, pokud nejsou
 - zajištěny proti vymrštění při jejich přetržení
 - vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - používat zařízení pro rozstřikování vody, u kterých je možnost nebezpečného
 - přiblížení vodního paprsku s fázovými vodiči vedení
 - provádět činnosti, které by mohli ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto
 - zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením
- Zemní práce budou prováděny tak, aby nebyla dotčena stabilita stožáru nebo jejich zemnicí soustava ve vzdálenosti min. 30 m od základů stožáru. Případné škody budou likvidovány na náklad provádějíci organizace. Po skončení prací bude prostor ochranného pásma vedení uveden do původního stavu.
- Při vybudování oplocení z vodivého materiálu v ochranném pásmu vedení musí být provedeno uzemnění a vypracována revizní správa. Tato zpráva musí být dodána na níže uvedenou adresu.
- V případě nepříznivých klimatických podmínek (bouřka, déšť, mlha, silný vítr) a mimořádných jevů na el. vedení, musí být práce v ochranném pásmu el. vedení přerušeny a pásmo opuštěno.
- Zhotovitel prací odpovídá za jakékoliv škody na el. zařízení zapříčiněné jejich činností.
- Zahájení prací v ochranném pásmu vedení musí být nejméně 15 dnů předem nahlášeno vlastníku tohoto energetického zařízení tj. ČEPS, a.s. a následně musí být písemně předáno a převzato místo určené pro zamýšlenou činnost.
- Po dokončení prací bude předáno místo stavby včetně zaměření nově umístěného zařízení v ochranném pásmu vedení dle skutečného provedení v JTSK souřadnicích.
- Při pracích v ochranném pásmu el. vedení, kdy není možno dodržet výše uvedené podmínky, bude s vlastníkem tohoto vedení dohodnuto jeho vypnutí.
- Žadatel je povinen respektovat kromě výše uvedených podmínek také další platné zákony a normy, vztahující se k prováděné činnosti.

Současně také upozorňujeme na možnost výskytu nebezpečných vlivů trojfázových vedení vn, vvn a zvn dle ČSN 332160.

15. Vegacom, a.s., Divize sítě, Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4, značka VGC/P50916/09/RT ze dne 30. 11. 2009.

Oznamujeme Vám, že při realizaci Vaší stavby **dojde** ke styku s podzemním telekomunikačním vedením a zařízením sdělovací sítě Českých Radiokomunikací, a.s.

Provádění prací v blízkosti našich telekomunikačních vedení a zařízení povolujeme za těchto podmínek:

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit podzemní telekomunikační vedení a zařízení v blízkosti těchto vedení a zařízení, jste povinni podle § 101, odst. 2, zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění o elektronických komunikacích učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození telekomunikačních vedení a zařízení těmito pracemi, zejména tím, že:

- a) uvědomíte České Radiokomunikace, a.s. nebo organizaci, která vydala vyjádření k záměru stavebníka, o zahájení prací nejméně 15 dní předem. Podklady k průběhu trasy kabelů ČRa jsou k dispozici na objednávku u firmy Vegacom, a.s. na e-mailové adrese geo@vegacom.cz. Objednávka musí osahovat č.j. vyjádření a datum jeho vydání.
- b) před zahájením prací necháte vytyčit polohu podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi a jeho blízkém okolí. Vytyčení objednejte nejméně 14 dní předem u pracovníka firmy Vegacom, a.s. Ing. Michala Cepáka tel. 387001893, nebo 603855225. Objednávka musí osahovat č.j. vyjádření a datum jeho vydání.
- c) prokazatelně seznámíte pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení (zařízení).
- d) upozorníte organizaci, provádějící práce na možnou polohovou odchylku 30 cm ve všech směrech od polohy udávané výkresovou dokumentací.
- e) upozorníte pracovníky, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti, nepoužívali zde nevhodné nářadí a aby ve vzdálenosti 1,5 m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádné mechanizační prostředky (hloubící stroje, sbíječky apod.).
- f) po dobu výstavby učiníte veškerá nezbytná opatření, vedoucí k zamezení možného poškození podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přejezdem stavební techniky a to i na přístupových trasách ke staveništi, (např. krytí betonovými panely, ocelovými pláty apod.).
- g) nad telekomunikačním vedením (zařízením) budete dodržovat zákaz skládek a budování zařízení, které by k nim znemožňovalo přístup.
- h) zajistíte, aby odkryté telekomunikační vedení (zařízení) bylo řádně zabezpečeno proti poškození a to nejen při provádění prací, ale i před poškozením třetími osobami.
- i) dohlédnete, aby organizace provádějící práce zhutnila zeminu pod kabelem a vyzvala pracovníka firmy Vegacom, a.s. pana Václava Popelku, tel. 266005615, nebo 603 855 615, k provedení kontroly před zakrytím kabelu. Ten ověří, jestli není vedení (zařízení) viditelně poškozeno a jestli byly dodrženy stanovené podmínky a následně vydá souhlas k záhozu. Ke kontrole vyzvete prosím pět dní před požadovaným termínem.
- j) zajistíte, aby při křížení nebo souběhu s podzemními telekomunikačními vedeními (zařízeními) byla dodržena ČSN 73 60 05 (Prostorová úprava vedení technického vybavení) a aby bylo ohlášeno neprodleně každé poškození podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) organizaci, která vydala toto vyjádření.
- k) při křížení komunikace musí být vedení uloženo do chrániček (betonové žlaby) s přesahem 1m na každou stranu komunikace.
 - 1) bez souhlasu Českých Radiokomunikací, a.s. nebudete snižovat vrstvu zeminy nad a pod telekomunikačním vedením (zařízením).
- m) písemně ohlásíte ukončení prací organizaci, která vydala toto vyjádření.
- n) pokud při realizaci stavby dojde v místě dotčení našich sítí ke změně polohopisu (zpevněné plochy, vjezdy atd.), je investor povinen předat Českým Radiokomunikacím, a.s. geodetické zaměření skutečného stavu telekomunikačního vedení (zařízení) včetně aktuálního polohopisu.

16. Telefónica O2 Czech Republic, a.s., pracoviště Akademika Bedrny 10, 500 03 Hradec Králové ze dne 26. 10. 2009, č.j.118303/09/CHK/VVV:

Podmínky pro provádění stavebních prací v blízkosti vedení sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., (dále SEK)

Při provádění stavebních nebo jiných prací je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen učinit nezbytné opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození SEK, a je srozuměn s tím, že:

- a) Nad RnK, kde prochází rr SDH trasa. V tomto místě by neměla výška nosných stožárů překročit 50 m nad zemí.
- b) Nad obcí Libel u kóty „Na Náklich“ prochází PDH trasa RKVEL – RKBEZ. V tomto případě naše rr trasa prochází cca 40 m nad zemí a bude, v případě srovnatelné výšky stožáru vvn, snížena rezerva na únik, příp. přijímaná úroveň. Pokud „trefíme“ jen dráty, nemělo by se to významným způsobem projevit. V místě střetu s naší trasou by neměl stát stožár s výškou kolem 35-40 m. U optické a metalické sítě nesmí stožáry umisťovány do ochranného pásma SEK -1.50 m od krajního vodiče v rýze. Upozorňujeme na doložení výpočtů nebezpečných vlivů vvn na sdělovací vedení.
- c) Sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1.50 m po stranách krajního vedení.
- d) Při činnostech v blízkosti vedení SEK je investor povinen respektovat ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodrží ČSN 73 6005 "Prostorová úprava vedení technického vybavení" v platném znění a normy související, ČSN 33 21 60 "Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN" a dále ČSN 332000-5-54 "Uzemnění a ochranné vodiče".
- e) Před započatím zemních prací zajistí vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, § 3 bod b.1 přílohy č. 3, kap. II. čl.1., 4. a 5.).
- f) V případě provádění prací v objektu je povinen provést průzkum technické infrastruktury – vnější i vnitřní vedení sítě elektronických komunikací na omítce i pod ní (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, § 3 bod b.5 přílohy č. 3, kap. XII. čl.1.).
- g) Upozorní pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozorní je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozorní, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.
- h) Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečnosti zastaví práce a věc oznámí zaměstnanci Telefónica O2 Czech Republic, a.s., pověřeného ochranou sítě (dále POS). V prováděných pracích je oprávněn pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu, stanoveného POS.
- i) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupuje tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení je povinen zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.
- j) V místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je povinen vykonávat zemní práce velmi opatrně kvůli ubývajícimu kryti nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby

nedošlo k narušení jejich stability Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, § 3 bod b.1 přílohy č. 3, kap. IV. čl. 3. a 4..

- k) Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, je povinen vyzvat POS ke kontrole vedení před zakrytím. Až po následné kontrole je oprávněn provést zához.
- l) Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřicí objekty, označníky, nadložní lana, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, nesmí ani dočasně využívat k jiným účelům a nesmí být dotčena ani přemístěna.
- m) Trasu PVSEK mimo vozovku není oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, po dobu, než bude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK projednat s POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinnost respektovat výšku vedení nad zemí.
- n) Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) není oprávněn měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
- o) Manipulační a skladové plochy je povinen zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby se při výkonu prací v těchto prostorách nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 1 m (čl. 275, ČSN 342100).
- p) Je povinen obrátit se na POS a to ve všech případech, kdyby i nad rámec těchto podmínek ochrany mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
- q) Je povinen každé zjištěné nebo způsobené poškození nebo odcizení vedení SEK neprodleně oznámit Poruchové službě Telefonica O2 Czech Republic, a.s., na telefonní číslo 800 184 84

17. AQUA Servis, a.s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov n.Kn., ze dne 2. 10. 2009:

Ve Vašem zájmovém území se nachází vodovod ve správě naší firmy a vodovodní přípojky ve vlastnictví připojených nemovitostí. Pro přesné určení polohy vodovodu je nutné nechat vodovod vytyčit. v rámci zemních prací se musí pracovat s max. opatrností, aby nedošlo k poškození stávajícího vodovodu a k podstatnému snížení či zvýšení jeho krycí vrstvy.

Umístění staveb, objektů, sloupů, stožárů atd. musí být situováno min. 2 m od stávajícího vodovodu.

V rámci stavby musí být dodržena prostorová norma ČSN 73 6005.

18. Drážní úřad, Nerudova 1, 772 58 Olomouc, sekce stavební-oblast Olomouc, značka MO-SOO0330/10-2/St, DUCR-23860/10/St ze dne 13. 5. 2010

Stavba bude podle odsouhlasené projektové dokumentace. Technické řešení a podmínky prováděné stavby v obvodu dráhy musí být projednáno s jejím vlastníkem. Budoucí provoz stavby nesmí mít negativní vliv na provozování dráhy a její zařízení.

19. SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové. značka SUS/4383-09/OMS/017-09/072-Hol ze dne 5. 10. 2009:

Rekonstruované vedení povede ve stávající trase a sloupky budou umístěny mimo silniční pozemek.

Vedení bude umístěno dle platných TP a ČSN.

Za bezpečnost a plynulost dopravy při krátkodobých výlukách způsobených montáží lan zodpovídá investor akce ČEZ Distribuce, a.s.

20. Ředitelství silnic a dálnic ČR správa Královéhradeckého kraje značka ŘSD/8972/37000/2009/Ma ze dne 12. 10. 2009:

- a) výměna bude provedena ve stávající trase. Dva přechody silnice I/11 (mezi stožáry č. 108 a 109) v k.ú. Lípa nad Orlicí a I/14 (mezi stožáry č. 155 a 156) v k.ú. Rychnov nad Kněžnou budou realizovány vrchním vedením nad vozovkou dle ČSN,
- b) kabelové vedení bude umístěno dle předložené situace mimo silniční těleso silnice I/11 a I/14

- c) nové betonové sloupky s blokovými betonovými základy budou umístěny mimo silniční pozemek komunikace I/11 a I/14 v min. vzdálenosti 1 m za vnější hranou příp. zeleného pásu. Při výměně sloupů nebude výkopek v žádném případě ukládán na vozovku. povolení ke zvláštnímu užívání komunikace vydává Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odboru dopravy a SH, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové.
 - d) v případě, že dojde k záboru silničního tělesa silnice I/11 a I/14, uzavře zhotovitel s naší organizací Smlouvu o pronájmu stavby silnice I. třídy
 - e) po skončení prací na uložení kabelu a výstavbě betonových sloupů budou provedeny terénní úpravy a úklid komunikací a těleso silnice I/11 a I/14 bude protokolárně předáno ŘSD ČR, Správě Hradec Králové.
21. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Správa dopravní cesty Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové, značka: 6983/09-SDC HKR-TN/172 ze dne 22. 9. 2009
- a) Stavba je částečně navržena v ochranném pásmu a v obvodu celostátní dráhy číslo 130218 Chlumec nad Cidlinou - Lichkov, s jejím křížením vzdušným vedením v km tratě 55,419. Součástí stavby je i výměna stožárů ve zhruba stávajících místech. Křížovatkový stožár Č. 118 je vzdálen cca 100 m vpravo od osy koleje, stožár Č. 119 cca 20 m vlevo od koleje, oba mimo drážní pozemek. V této vzdálenosti se nenacházejí podzemní sítě v majetku a správě SŽDC, S.o., ČD, a.s. nebo ČD-Telematika a.s.
 - b) S výše popsanou stavbou **souhlasíme** při dodržení následujících podmínek:
 - snesení starého a přetažení nového vedení nad tratí musí být prováděno za pomalé jízdy vlaků s rychlostí 10 km/hod, tj. s možností jejich zastavení před případnou překážkou. O uzavření příslušné smlouvy je nutno požádat min. 3 měsíce předem na ředitelství SŽDC v Praze u Bc. Jiřího Pálky, Pod výtopnou 2, Praha 8, tel: 602 592 985, e-mail: Palka@szdc.cz. Případnou časovou koordinaci stavby s výlukovými pracemi dráhy je nutno v co největším předstihu projednat s pracovníkem SDC HK - panem Starým, tel: 728 147305
 - stavbou nesmí dojít k ovlivnění činnosti přejezdových zabezpečovacích zařízení v km 55,850 a v km 54,650. Opravnými pracemi nesmí být dále poškozeny stávající drážní kabelové sítě, které vedou v těsném souběhu s tratí (např. v případě stavby přechodových bariér). Jejich případné vytyčení a dozor při opravných pracích zajistí na objednávku p. Zdeněk Žid, okrsek Týniště n.O., tel: 972 342 961 nebo 724 594 520. Platba se provádí v hotovosti na místě. Vytyčení sítě ČD-Telematika - viz příložené "všeobecné podmínky".
 - dohledem nad prováděnou stavbou v ochranném pásmu a obvodu dráhy bude za SŽDC pověřen vedoucí Traťového okrsku Týniště nad Orlicí p. Bezdíček, tel: 602471 841, kterému bude, min. 14 dní předem, oznámeno zahájení prací na křížení trati, bude s ním projednán podrobný časový harmonogram s ohledem na jízdu vlaků a bezpečnostní dohled
 - realizace stavby do vzdálenosti 3 m od osy koleje smí být prováděna pouze za přítomnosti objednaného bezpečnostního dohledu pověřeným pracovníkem SŽDC, kterého určí vedoucí p. Bezdíček. Pokyny tohoto pracovníka SŽDC musí být zhotovitelem bezodkladně respektovány
 - o výsledku provedených prací provede určený zástupce SŽDC zápis do stavebního deníku
 - toto **vyjádření je určeno rovněž pro zhotovitele stavby, a musí mu proto být řádně předáno!** Pro dozor nad pracemi v obvodu dráhy, případné vytyčení kabelových sítí a na případné další požadované práce ze strany SOC je třeba zaslat, min. 14 dní předem, provozní objednávku na adresu obchodního oddělení SOC HK. Na objednávce bude uvedeno jméno odpovědného pracovníka objednatele s jeho telefonním číslem, přesné určení místa a konkrétní údaje o požadovaných úkonech.
22. RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 Brno značka 3620/09/132 ze dne 20. 11. 2009

Plynovod bude před zahájením provádění prací vytyčen v místech křížení.

Při provádění stavby nesmí stavební vozidla a stroje pojíždět ve volném terénu po trase VTL plynovodu. V případě nutnosti přejezdu VTL plynovodu bude mechanicky chráněn uložením silničních panelů.

Případné zřizování staveniště, skladování materiálů stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo VTL plynárenského zařízení (4 m na každou stranu plynovodu).

Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

- a) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),
- b) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst.6 zákona č.670/2004 Sb. a zákona č.458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,
- c) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum (viz kontaktní list). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol,
- d) bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 702 04 - tab.8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,
- e) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,
- f) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,
- g) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození,
- h) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,
- i) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,
- j) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální centrum (viz kontaktní list). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno,

- k) plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těžkým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,
- l) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení. Toto stanovisko platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci a to 12 měsíců ode dne jeho vydání.

23. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín ze dne 4. 11. 2009:

V zájmovém prostoru se **nachází** energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s., které je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. § 46 nebo technickými normami, zejména ČSN EN 50110-1. Informativní zakres Vám zasíláme v příloze.

Rádi bychom Vás upozornili, že povinností stavebníka je zajistit ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb., příslušnými technickými normami (ČSN), podnikovými normami (PNE) a přiloženými podmínkami tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. Stavebník odpovídá jak za škody na zařízení energetické společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Před zahájením jakýchkoli zemních prací proto vytyčte trasu tohoto silového zařízení a dodržte ochranné pásmo a podmínky pro práci v tomto ochranném pásmu.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení, kontaktujte prosím naši Zákaznickou linku 840 840 840.

Pokud dojde k poškození energetického zařízení kontaktujte prosím naši Poruchovou linku 840 850 860.

Odůvodnění

Dne 21. 4. 2010 podala společnost ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 2, zast. Ing. Milanem Soukupem, Jeremiášova č.p.870, Praha 5, 155 43 Praha žádost o vydání rozhodnutí o změně výše uvedené stavby. Uvedeným dnem bylo územní řízení zahájeno.

Stavební úřad opatřením ze dne 11. 5. 2010 oznámil zahájení územního řízení dotčeným orgánům státní správy a všem známým účastníkům řízení veřejnou vyhláškou, v souladu s § 87, odst.1 stavebního zákona.

K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na den 15. 6. 2010, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad se ve svém řízení zabýval určením okruhu účastníků řízení. Usoudil, že účastníky řízení jsou žadatel, obec a osoby, jejichž vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich, včetně osob, které mají vlastnická nebo jiná práva k sousedním pozemkům a stavbám na nich, a tato práva mohou být rozhodnutím přímo dotčena.

V průběhu řízení se stavební úřad zabýval vztahem předmětné stavby k územnímu plánu obcí a měst Týniště nad Orlicí, Lípa nad Orlicí, Čestice u Častolovic, Olešnice u RK, Častolovice, Hřibiny, Libel, Synkov, Slemeno, Lipovka u RK a Rychnov nad Kněžnou. Stavební úřad posoudil předloženou projektovou dokumentaci a zjistil, že tato stavba je v souladu s územním plánem.

Žádost o rozhodnutí o změně stavby byl doložen těmito rozhodnutími, vyjádřeními a stanovisky:

- Obec Synkov-Slemeno, Synkov-Slemeno, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

- Obec Libel, Libel
- Město Týniště nad Orlicí, Mírové náměstí č.p.90, 517 21 Týniště nad Orlicí
- Městys Častolovice, Masarykova č.p.10, 517 50 Častolovice
- Obec Hřibiny-Ledská, Hřibiny-Ledská č.p.11, 517 41 Kostelec nad Orlicí
- Obec Olešnice, Olešnice č.p.63, 517 36 Olešnice u Rychnova nad Kněžnou
- Obec Čestice, Čestice č.p.94, 517 41 Kostelec nad Orlicí
- Obec Lípa nad Orlicí, Lípa nad Orlicí 23, Lípa nad Orlicí, 517 21 Týniště nad Orlicí
- Drážní úřad, sekce stavební, oblast Olomouc, Nerudova č.p.1, 772 58 Olomouc
- HZS Královéhradeckého kraje územní odbor Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská č.p.862, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
- Krajské ředitelství policie Východočeského kraje Dopravní inspektorát Rychnov nad Kněžnou, Palackého 1360, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje Hradec Králové, odbor dopravy a SH, Pivovarské náměstí č.p.1245/2, 500 03 Hradec Králové 3
- Městský úřad Kostelec nad Orlicí odbor výstavby, Palackého náměstí č.p.38, 517 41 Kostelec nad Orlicí
- Městský úřad Kostelec nad Orlicí odbor dopravy a silničního hospodářství, Palackého náměstí č.p.38, 517 41 Kostelec nad Orlicí
- Městský úřad Kostelec nad Orlicí odbor školství, kultury a tělovýchovy, Palackého náměstí č.p.38, 517 41 Kostelec nad Orlicí
- Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor dopravy a silničního hospodářství, Havlíčkova č.p.136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
- Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, Havlíčkova č.p.136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
- Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor životního prostředí, Havlíčkova č.p.136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
- Policie ČR správa Vč. kraje DI Hradec Králové, Ulrichovo náměstí č.p.810, 500 01 Hradec Králové 1
- Vojenská ubytovací a stavební správa, A.Teplého č.p.1899, 530 02 Pardubice 2
- ČR - Státní energetická inspekce územní inspektorát pro Královéhradecký kraj, Wonkova č.p.1143, 500 02 Hradec Králové 2
- Úřad městyse Častolovice, Masarykova č.p.10, 517 50 Častolovice
- Úřad pro civilní letectví, provozní inspektorát, letiště Ruzyně, 160 08 Praha 68

Stanoviska dotčených orgánů státní správy byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí. V případě nepřítomnosti zástupců jednotlivých dotčených orgánů státní správy při jednání, byla použita jejich původní stanoviska předložená k návrhu.

Stavební úřad posoudil změnu stavby podle 90 stavebního zákona a shledal, že její změna odpovídá hlediskům péče o životní prostředí. Umístění vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby v platném znění (dále jen "TP") a vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění i předpisům, které stanoví hygienické a protipožární podmínky.

Změna stavby je v souladu se závaznou i směrnou částí schválené územně plánovací dokumentace.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy, nebo nesprávnost rozhodnutí, nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, odboru územního plánování a stavebního řádu, podáním učiněným u Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou odboru výstavby. Odvolání se podává v počtu 18 ks. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby. Podle § 85 odst. 1 správního řádu má odvolání odkladný účinek. Odvolací lhůta pro podání odvolání začíná běžet následující den po dni doručení rozhodnutí. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Toto rozhodnutí platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. Nepozbude však platnost, jestliže v této lhůtě bude započato s využitím území ke stanovenému účelu.

samostatný odborný referent odboru výstavby
Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou
František Sýkora

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovený podle položky 18 písm. a) ve výši 1000,- Kč, sazebníku správních poplatků byl uhrazen dne 21. 4. 2010.

Příloha:

- situační výkres v měřítku 1: 10 000

Příloha pro žadatele po nabytí právní moci rozhodnutí:

- ověřená dokumentace pro územní řízení

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů.

Vyvěšeno dne.....

Sejmuto dne.....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmnutí oznámení.

Dále se doručí:

1. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 2
zast. Ing. Milan Soukup, Jeremiášova č.p.870, Praha 5, 155 43 Praha
2. Obec Synkov-Slemeno, Synkov-Slemeno, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
3. Obec Libel, Libel
4. Město Týniště nad Orlicí, Mírové náměstí č.p.90, 517 21 Týniště nad Orlicí
5. Městys Častolovice, Masarykova č.p.10, 517 50 Častolovice
6. Obec Hřibiny-Ledská, Hřibiny-Ledská č.p.11, 517 41 Kostelec nad Orlicí
7. Obec Olešnice, Olešnice č.p.63, 517 36 Olešnice u Rychnova nad Kněžnou
8. Obec Čestice, Čestice č.p.94, 517 41 Kostelec nad Orlicí
9. Obec Lípa nad Orlicí, Lípa nad Orlicí 23, Lípa nad Orlicí, 517 21 Týniště nad Orlicí
10. Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova č.p.136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou- pro vyvěšení
11. Úřad městyse Častolovice, Masarykova č.p.10, 517 50 Častolovice - pro vyvěšení
12. Městský úřad Týniště nad Orlicí, Mírové náměstí č.p.90, 517 21 Týniště nad Orlicí- pro vyvěšení
13. Obecní úřad Hřibiny - Ledská, Hřibiny - Ledská č.p.11, 517 41 Kostelec nad Orlicí- pro vyvěšení
14. Obecní úřad Libel, Libel č.p.28, 517 41 Kostelec nad Orlicí- pro vyvěšení
15. Obecní úřad Lípa nad Orlicí, Lípa nad Orlicí č.p.23, 517 21 Týniště nad Orlicí- pro vyvěšení
16. Obecní úřad Olešnice, Olešnice u Rychnova nad Kněžnou č.p.63, 517 36 Olešnice u Rychnova nad Kněžnou- pro vyvěšení
17. Obecní úřad Synkov-Slemeno, Synkov č.p.48, 516 01 Rychnov nad Kněžnou- pro vyvěšení
18. Obecní úřad Čestice, Čestice č.p.94, 517 41 Kostelec nad Orlicí- pro vyvěšení

Na vědomí :

1. Drážní úřad, sekce stavební, oblast Olomouc, Nerudova č.p.1, 772 58 Olomouc

2. HZS Královéhradeckého kraje územní odbor Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská č.p.862, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
3. Krajské ředitelství policie Východočeského kraje Dopravní inspektorát Rychnov nad Kněžnou, Palackého 1360, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
4. Krajský úřad Královéhradeckého kraje Hradec Králové, odbor dopravy a SH, Pivovarské náměstí č.p.1245/2, 500 03 Hradec Králové 3
5. Městský úřad Kostelec nad Orlicí odbor výstavby, Palackého náměstí č.p.38, 517 41 Kostelec nad Orlicí
6. Městský úřad Kostelec nad Orlicí odbor životního prostředí, Palackého náměstí č.p.38, 517 41 Kostelec nad Orlicí
7. Městský úřad Kostelec nad Orlicí odbor dopravy a silničního hospodářství, Palackého náměstí č.p.38, 517 41 Kostelec nad Orlicí
8. Městský úřad Kostelec nad Orlicí odbor školství, kultury a tělovýchovy, Palackého náměstí č.p.38, 517 41 Kostelec nad Orlicí
9. Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor dopravy a silničního hospodářství, Havlíčkova č.p.136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
10. Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, Havlíčkova č.p.136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
11. Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor životního prostředí, Havlíčkova č.p.136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
12. Městský úřad Týniště nad Orlicí, odbor výstavby, Mírové náměstí č.p.90, 517 21 Týniště nad Orlicí
13. Policie ČR správa Vč. kraje DI Hradec Králové, Ulrichovo náměstí č.p.810, 500 01 Hradec Králové 1
14. Vojenská ubytovací a stavební správa, A.Teplého č.p.1899, 530 02 Pardubice 2
15. ČR - Státní energetická inspekce územní inspektorát pro Královéhradecký kraj, Wonkova č.p.1143, 500 02 Hradec Králové 2
16. Úřad pro civilní letectví, provozní inspektorát, letiště Ruzyně, 160 08 Praha 68
17. archiv

Počet stran rozhodnutí: 16