

O Z N Á M E N Í

Oznamujeme všem vlastníkům a nájemcům pozemků ve obci Úherce, že v termínu

březen/2020 – září/2020

bude v této oblasti prováděna

stavba, která řeší zřízení nové přípojky elektrické energie nízkého napětí 0,4kV pro pozemek parc.č.1430/4, k.u. Úherce u Nyřan, dle projektu vypracovaného společností OMEXOM GA Energo s.r.o.

Montáž bude provádět firma OMEXOM GA Energo, s.r.o.,
Na Střílně 1929/8, 323 00 Plzeň - Bolevec,
tel.: 373303184, fax.: 377542385.

IČO: 49196812 DIČ: CZ-49196812

Společnost je zapsaná v obch.rejstříku u Krajského soudu v Plzni, odd.C a vl.4355

Oznámení je v souladu se zákonem č.458/2000Sb., novelizován z.č.670/2004.

Případná majetková újma na nemovitostech a porostech bude nahrazena dle téhož zákona.

V PÍSEMNÉ PODOBĚ VYVĚŠENO 19.3.2020
SEJMUTO 30.9.2020
V ELEKTR. PODOBĚ VYVĚŠENO 19.3.2020
SEJMUTO 30.9.2020


OMEXOM GA Energo s.r.o.
Na Střílně 1929/8, Bolevec, 323 00 Plzeň
IČ: 49196812 • DIČ: CZ49196812
Tel.: 373 303 111 93

► OMEXOM GA Energo s.r.o.
Na Střílně 1929/8
323 00 Plzeň-Bolevec
T +420 373 303 111, www.gaenergo.cz

Hl. sídlo: Plzeň - Obchodní rejstřík: IČ 49196812, odd. C, vl. 4355, Krajský soud v Plzni
Jednatelé: Zdeněk Židek - Václav Hubáč - Ing. Aleš Uldrych

Legenda:
Stávající zařízení ČEZ NN:

- kabelové zemní vedení nadzemní vedení
- betonový sloup
- pojistková skříň
- rozpojovací skříň
- uzemnění
- kabelové zemní vedení
- pojistková skříň
- chránička
- sílnice
- vjezdy, vstupy
- plochy
- hrany budov
- rozhraní ploch
- lampa VO
- hranice KN stavu
- číslo KN stavu

Montáž zařízení ČEZ NN:

- sílnice
- vjezdy, vstupy
- plochy
- hrany budov
- rozhraní ploch
- lampa VO
- hranice KN stavu
- číslo KN stavu


Ostatní značky:

- sílnice
- vjezdy, vstupy
- plochy
- hrany budov
- rozhraní ploch
- lampa VO
- hranice KN stavu
- číslo KN stavu

890/14



Řez výkopem pod příjezdovou komunikací pro kabel NN s uzemněním



Technické řešení:

Stavba řeší zřízení nové přípojky elektrické energie 0.4kV pro pozemek parc.č.1430/4, k.ú. Úherce u Nýřan.
Ze stávající přípojkové skříně SJZ-X33, která je umístěna na hranici pozemku parc.č. 1430/3, bude vyvedeno nové kabelové vedení AYKY-J 4x70, která bude vedeno po pozemku parc.č.1430/6 až na rozhraní pozemků parc.č. 1430/4 a 1430/5, kde bude ukončeno v nové přípojkové skříně SJZ-X46 typu SS200 v pilíři.
Délka trasy kabelového vedení NN AYKY-J 4x70 je cca 44 m.

Poznámky:

Napěťová hladina NN: 3 x 400/230 V, 50 Hz, TN-C. Ochrana před úrazem elektrickým proudem automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 a PNE 33 0000-1 v platném znění.

Ochranné pásmo:

Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do 110 kV (dle Energetického zákona 459/2000 Sb. č. 314/2009, §46 Ochranná pásma), tzn. 1 m po obou stranách krajního kabelu.
Bude respektována min. vzdálenost od ostatních objektů a zařízení infrastruktury dle ČSN 73 6005.

Zákras sítí podzemní a nadzemní infrastruktury je pouze orientační, přesné určení polohy nového vedení NN bude provedeno při realizaci po vytyčení stávajících sítí.
Před započatím vlastních montážních (výkopových) prací je nutné docržet podmínky stanovések jednotlivých správců stávajících podzemních zařízení, tj. znovu ověřit existenci stávajícího pozemního zařízení.

Vypracoval: Bc. Vojtěch Krekule Přezkoumal: Ing. Pavel Kalina Schválil: Ing. Karel Křížek	Akce: Úherce, PS, p.č.1430/4, KNN Číslo stavby: IV-12-0015189	Číslo výkresu: C3
Investor: ČEZ Distribuce a.s. Teplická 874/8 405 02 Děčín IV	Číslo zakázky: 506019857001 Stupeň PD: DPS	Datum: 2/2020
Název dokumentace: Výkres montáže k. ú. Úherce u Nýřan	Formát: 2 x A4 Měřítko: 1 : 500	Archivní číslo: GA-506019857001-C3
OMEXOM OMEXOM GA Energo s.r.o. Na Štítné 1929/8 323 00 Přelouč - Bělevec tel. +420 373 303 111		