

VYBRANÉ ÚDAJE PROVOZNÍ EVIDENCE ZA ROK 2024

VODOVODNÍ ŘAD: 7203-773352-00287857-1/1-00287857 - Uhrice

Druh stavby: rozvodná vodovodní síť

VLASTNÍK						
Název:	Obec Uhrice	Forma:	právnícká osoba			
IČO, příp. datum narození:	00287857	Telefon:	725121268			
Adresa:	84	E-mail:	obec@obecuhrice.cz			
	76833 Morkovice-Slížany	DPH:	není plátce			
PROVOZOVATEL						
Název:	Obec Uhrice	Forma:	právnícká osoba			
IČO, příp. datum narození:	00287857	Telefon:	725121268			
Adresa:	84	E-mail:	obec@obecuhrice.cz			
	76833 Morkovice - Slížany	DPH:	není plátce			
ZÁKLADNÍ ÚDAJE						
Identifikační čísla majetkové evidence (IČME) zahrnující provozovaný majetek (tj. funkční celek):						
Název rozhodujícího majetku:	Uhrice	7203-773352-00287857-1/1				
OBYVATELSTVO						
Počet osob s trvalým pobytem v připojených obcích nebo jejich částech:					185	
Počet zásobných osob v připojených obcích nebo jejich částech:					193	
BILANČNÍ ÚDAJE						
Voda vyrobená určená k realizaci:	11.705 tis. m3/rok	Voda fakturovaná pitná přímým odběratelům celkem:	6.242 tis. m3/rok			
Voda převzatá:	0.000 tis. m3/rok	... z toho pro domácnost:	6.072 tis. m3/rok			
Voda předaná:	0.000 tis. m3/rok	... z toho pro ostatní:	0.170 tis. m3/rok			
Voda nefakturovaná:	5.463 tis. m3/rok					
... z toho ztráty vody v trubní síti:	5.368 tis. m3/rok	Celková přepočtená délka:	2.128 km			
... z toho vlastní potřeba vody:	0.095 tis. m3/rok	Ztráty vody na 1 km přepočtené délky:	6892.2 l/km/den			
... z toho ostatní nefakturovaná voda:	0.000 tis. m3/rok	Procento ztrát vody v trubní síti:	45.9 %			
EKONOMICKÉ ÚDAJE						
Celkové náklady:					263.134 tis. Kč	
Jednotkové náklady na vodovodní síti:					17.64 Kč/m3	
Cena pro vodné bez DPH:					26.00 Kč/m3	
Cena pro vodné s DPH:					26.00 Kč/m3	
Poruchy a havárie na rozvodné síti a příváděcích řadech (počet):					5	
ÚDAJE O JAKOSTI VODY V ROZVODNÉ VODOVODNÍ SÍTI						
Lokalizace rozhodujícího majetku:						
Název obce:	Uhrice	Název části obce:	Uhrice	Katastrální území:	Uhrice u Kromeríže	
Rozbory vody:		1[ks]	2[ks]	3[%]	4[ks]	5[%]
Vzorky na mikrobiologické a biologické rozbory:		4	0	0.00	0	0.00
Vzorky na fyzikálně chemické rozbory:		4	0	0.00	0	0.00
1. Počet všech odebraných vzorků o rozsahu rozboru minimálně kráceného podle vyhlášky 252/2004 Sb. 2. Počet vzorků, u kterých byl minimálně u jednoho ukazatele překročen limit *(MH, NMH) 3. Procento vzorků s překročenými limity *(MH, NMH) z počtu odebraných vzorků 4. Počet vzorků s překročenými limity *(NMH) z počtu odebraných vzorků 5. Procento vzorků s překročenými limity *(NMH) z počtu odebraných vzorků * Limity podle vyhlášky č. 252/2004 Sb.						
Celkový počet kontrolních míst na síti:					3	
POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ VYDANÉ NA PŘEDMĚTNÝ MAJETEK						
Vydané krajským úřadem	Číslo jednací				ze dne	
Zlínský	c. 159 c.j. KUZZL 86147/2011 / c.110 c.j. KUZZL 68865/2017				28.11.2011 / 24.10.2017	
POZNÁMKA						