

VYBRANÉ ÚDAJE PROVOZNÍ EVIDENCE ZA ROK 2024

KANALIZAČNÍ STOKA: 7203-773352-00287857-3/1-00287857 - Uhřice

Druh stavby: stoková síť

VLASTNÍK							
Název:	Obec Uhřice			Forma:	právnícká osoba		
IČO, příp. datum narození:	00287857			Telefon:	725121268		
Adresa:	84			E-mail:	obec@obecuhrice.cz		
	76833 Morkovice-Slížany			DPH:	není plátce		
PROVOZOVATEL							
Název:	Obec Uhřice			Forma:	právnícká osoba		
IČO, příp. datum narození:	00287857			Telefon:	725121268		
Adresa:	84			E-mail:	obec@obecuhrice.cz		
	76833 Morkovice - Slížany			DPH:	není plátce		
ZÁKLADNÍ ÚDAJE							
Identifikační čísla majetkové evidence (IČME) zahrnující provozovaný majetek (tj. funkční celek):							
Název rozhodujícího majetku:	Uhřice			7203-773352-00287857-3/1			
OBYVATELSTVO							
Počet osob s trvalým pobytem v odkanalizovaných obcích nebo jejich částech:							185
Počet osob připojených stokovou sítí k ČOV:							0
Počet osob připojených stokovou sítí na volné výusti:							124
BILANČNÍ ÚDAJE							
Vypouštěné odp. vody fakturované do stokové sítě celkem:							
... celkem:	4.107 tis. m3/rok		... z toho domácnosti (splaškové):		4.107 tis. m3/rok		
... z toho ostatní:	0.000 tis. m3/rok		... z toho srážková voda fakturovaná:		0.000 tis. m3/rok		
Odpadní voda předaná jinému provozovateli:							0.000 tis. m3/rok
Odpadní voda převzatá od jiného provozovatele:							0.000 tis. m3/rok
Odpadní voda nefakturovaná (balastní):							0.000 tis. m3/rok
Odpadní voda vypouštěná stokovou sítí přímo do vodního recipientu (volné výusti):							4.107 tis. m3/rok
Odpadní voda odvedená na ČOV:							0.000 tis. m3/rok
Vypouštěné znečištění odpadních vod ze všech volných výustí celkem (přímo do volného recipientu) (t/rok):							
BSK5	0.059 t/rok	CHSKcr	0.146 t/rok	NL	0.071 t/rok	N NH4	0.000 t/rok
N celk	0.000 t/rok	Fosfor celk	0.000 t/rok	RAS	0.000 t/rok	Rtuť	0.000 t/rok
Kadmium	0.000 t/rok	AOX	0.000 t/rok				
EKONOMICKÉ A TECHNICKÉ ÚDAJE							
Celkové náklady:							44.565 tis.Kč
Jednotkové náklady na kanalizační síť:							10.85 Kč/m3
Cena pro stočné bez DPH:							0.00 Kč/m3
Cena pro stočné s DPH:							0.00 Kč/m3
Poruchy a havárie na kanalizační síti (počet):							0
ÚDAJE O JAKOSTI VYPOUŠTĚNÉ ODPADNÍ VODY Z VOLNÝCH VÝUSTÍ							
Lokalizace rozhodujícího majetku:							
Název příslušné obce:	Uhřice						
Název rozhodující části obce:	Uhřice						
Katastrální území:	Uhřice u Kromeríže						
Počet volných výustí do vodního recipientu:							0
Počet analyzovaných vzorků odpadní vody za rok ze všech volných výustí celkem:							20
Počet vzorků nevyhovujících za rok (přesahujících hodnotu p minimálně v 1 ukazateli):							1
Procento vzorků nevyhovujících za rok (přesahujících hodnotu p minimálně v 1 ukazateli):							5.00
POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ VYDANÉ NA PŘEDMĚTNÝ MAJETEK							
Vydané krajským úřadem	Číslo jednací						ze dne
Zlínský	c. 159 c.j. KUZL 86147/2011 / c.110 c.j. KUZL 68865/2017						28.11.2011 / 24.10.2017
POZNÁMKA							