

stavební povolení, bude předložena ke konečnému vyjádření dopravnímu inspektorátu Policie ČR, územní odbor Kroměříž.

Po dobu předpokládaného omezení provozu na některé ze stávajících pozemních komunikací v rámci provádění prací spojených s pokládkou výše uvedené kanalizace nebo výstavbou objektu ČOV (výkopové práce, uložení materiálu, pohyb mechanizace, apod.) bude v zájmu zajištění jeho bezpečnosti užito přechodné úpravy osazením dopravního značení pracovního místa v rámci zvláštního užití dotčené komunikace, příp. dopravního značení její nutné uzavírky. Návrh na osazení přechodného dopravního značení, zpracovaný odborným pracovištěm v souladu s platnými technickými podmínkami a normami, bude v souladu s platnými technickými podmínkami a normami, bude v souladu s ust. §77 odst.1 písm.c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění zdejšímu dopravnímu inspektorátu k vyjádření, a to s dostatečným časovým předstihem před zahájením stavebních prací.

Podmínky stanoveny na základě vyjádření Policie ČR DI, Kroměříž pod č.j.KRPZ-43704/ČJ-2010-150806 ze dne 16.9.2010

3. Stoka A bude v úseku mezi ČOV a komunikací II/433 situována v minimální vzdálenosti 2,5m od břehové hrany vodního toku Tištiny a bude dimenzována pro pojezd těžké mechanizace. Stoka A3 na levém břehu Tištiny bude situována v min. vzdálenosti 2m od vnější hrany nábrežní zdi a bude včetně šachet dimenzována pro pojezd těžké mechanizace. V místě výpustního objektu bude v dalším stupni PD provedeno detailní zaměření celého příčného profilu toku v měř. 1:100, návrh výpustního objektu bude konzultován s přímým správcem toku Tištinka – PM, s.p.- provoz Zlín. Souběh stoky A2 podél ohrázené části vodního toku Tištinka a přechod zde situovaný bude navržen v souladu s ČSN 752130. Pro provádění stavby bude zpracován havarijný a povodňový plán (§ 39 a 71 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách) a jeden výtisk chváleného plánu bude předán na Povodí Moravy, s.p. Brno útvar vodohospodářského dispečinku a druhý na Povodí Moravy, s.p., provoz Zlín. Další stupeň projektové dokumentace bude předložen k vyjádření Povodí Moravy, s.p. Brno.

Podmínky stanoveny na podkladě stanoviska Povodí Moravy, s.p. Brno pod č.j.PM06900/2011-203/Še ze dne 15.3.2011

4. Stavebník před vydáním stavebního povolení musí konkretizovat, (dotčenými orgány odsouhlasený) pozemek, to je parcelní číslo a způsob ochrany pozemku, s uvedením vlastníka parcely a způsobu využití přebytečné zeminy v množství 100 m³ z výkopů na ČOV, způsob úpravy terénu. Orgán odpadového hospodářství MěÚ Kroměříž odboru životního prostředí požaduje předložení projektové dokumentace ČOV a kanalizace pro stavební řízení, k vyjádření, zpracovanou dle platných právních předpisů na úseku odpadového hospodářství.
Doporučujeme přebytečnou zeminu z výkopů stokové sítě (správné katalogové číslo 17 05 04, navrhnout k uložení na skládku DEPOZ spol. s.r.o., Zdounky -Kuchyňky z hlediska potřeby zemin pro rekultivaci skládky

5.

Orgán ochrany ZPF Odboru životního prostředí MěÚ Kroměříž, příslušný dle § 15 písm. f) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně ZPF) vydává

závazné stanovisko

souhlas k trvalému odnětí půdy ze ZPF č.j. 201/1/s – 67/2010/Cou

ŽADATEL:	Obec Uhřice, Uhřice 84, 768 33 Morkovice – Slížany (na základě plné moci vyřizuje společnost in PROJEKT LOUNY ENGINEERING,s.r.o., Na Valích 899, 440 01 Louny, IČO: 44569688)
STAVBA:	Kanalizace a čistírna odpadních vod Uhřice
PLOCHA ODNĚTÍ:	400 m ²
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:	Uhřice u Kroměříže
PARCELNÍ ČÍSLO:	1242